

KAHRAMANMARAS SÜTCÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANT ASYON Ramazan ÇİÇEK/İOĞLU 0344 300 1095 Fakülte- Mekanda Erişim*				
PYAN	Maddeler	Cevap EVET/HAYIR/BELİRSİZ seçiniz	(Listeden seçiniz)	ACIKLAMA (VARSA) (En fazla 150 karakter)
B	Yöneltirici Levha (Tabela) ve Uyarıcı İşaretler			
	B Hissedilbilir klar planı ve duvara monte edilmiş bilgi içeren levhalar gerekli yükseklik aralığında (en az 105 cm, en fazla 195 cm) konumlandırılmıştır.	HAYIR		
	B Tavandan sarkan işaret panolarının alt kote zemininden en az 220 cm yüksekliktedir.	EVET		
	C Levha üzerindeki işaretlerin kolayca ayırt edilebilmesi için şekli (işareti) rengi ile zemin rengi kontrast durumdadır.	EVET		
	C Yönlendirilmede kullanılan font ve piktoqram büyüklükleri (harf yüksekliği: en az 1,5 cm, piktoqram yüksekliği: en az 15 cm) okuma uzaklığı ile orantılı olacak şekilde uygulanmıştır.	EVET		
	A İşaret levha yüzeyleri parlama yapmayacak şekilde tasarlanmıştır.	EVET		
	C Bilgi işaretlerinin yanında TS 9111 standartlarına göre yapılmış Braille alfabesi ya da kabartmalı harflerle yazılmış bir bilgi panosu vardır.	HAYIR		
	B Braille alfabesi var ise doğru yüksekliği (en az 120 cm, en fazla 160 cm) konumlandırılmıştır.	HAYIR		
	C TS 9111 standartlarına uygun Sesli bilgilendirme levhaları/ekranları mevcuttur.	HAYIR		
	C İşikü bilgilendirme levhaları mevcuttur.	EVET		
	C Tabelalar önünde elle okunması ve görüşü kesen bir engel (çöp kovası, oturma kleması, bitki kümesi, ağaç, vb.) bulunmamaktadır.	EVET		
	C Yönlendirici levhalar önünde algılanması kolaylaştırarak uyarıcı bir viyoz ve kontrast renkler kullanılmıştır.	EVET		
	C Herhangi bir saha çalışması, tadilat, yık indirme bndirme sırasında mevcut yollarla yaşanabilecek güvenlik sorunu için mobil olarak konumlandırılabilir levhalar vardır.	EVET		
	C Herhangi bir saha çalışması, tadilat, yık indirme bndirme sırasında mevcut yollarla yaşanabilecek güvenlik sorunu için sesli ve görsel uyarıcılar kullanımı için gerekli ekipman vardır.	EVET		
	Merdvenler			
	B Unuma açık yapılar, ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri yapılarında en az 150 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.	EVET		
	C Merdivenlerde kullanım kolaylığı için sahanlıkların genişliği en az 80 cm, basamaklar bir sahanlık uygulanmıştır.	EVET		
	C Fiziksel konfor açısından; 1,85 metreden geniş bir merdiven için orta kısmı merdivenlerin orta kısmına herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde eklenmiştir.	EVET		
	C Merdiven başlangıç, bitiş ve sahanlıklarında en az 60 cm genişliğinde hissedilbilir uyarıcı yüzeyler uygulanmıştır.	EVET		
	C Görüşü kolaylaştırmak ve kaymayı önlemek için basamak uçları 2,5 cm eninde merdivenin rengine göre farklı, algılanabilir renkte bir şerit yardımıyla işaretlenmiştir.	EVET		
	C Merdiven basamak genişliği en az 30 cm, engelli bireyler için başka bir uygulamanın bulunmadığı yerlerde rht yükseklikleri 15 cm, asansörün bulunduğu durumlarda en fazla rht yüksekliği 18 cm ölçüleri sağlanmaktadır.	EVET		
	C Engelli kullanıma uygun olmayan açık ve da seffah rht uygulanması bulunmamaktadır.	EVET		
	B Basamak açınan açık olduğu durumlarda, mevcut aç düşmede en fazla 30 derece, basamak ucu çıkıntısı en fazla 1,3 cm ölçülerindedir.	EVET		
	C Merdiven basamakları kaymayan malzemeden mi ya da merdiven yüzeyleri kaymaz niteliktedir.	EVET		
	C Merdivenler kolay algılanabilir nitelikte konumlandırılmıştır.	EVET		
	C Merdiven basamakları algılanabilirliği açısından yeterli düzeyde aydınlatılmıştır.	EVET		
	Rampalar			
	C Merdiven ya da basamakların yanında bir rampa mevcuttur.	HAYIR		
	C Rampa genişliği en az 100 cm veya daha fazla olacak şekilde tasarlanmıştır. Yaya yolu üzerindeki rampaların genişliği en az 100 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.	HAYIR		
B	Rampaların iki tarafında (45 cm'yi aşan yüksekliklerde) bariyer bulunmamaktadır.	HAYIR		Binamızda engelli bireyler için rampa ihtiyacı duyulmamaktadır.
	C Rampalarda korkuluk ya da yüksekliği en az 5 cm olan koruma bordinleri kullanılmıştır.	HAYIR		
	C 1,80 metreden geniş rampaların orta kısmında risk oluşturmayıcı korkuluk vardır.	HAYIR		
	C Rampanın başlangıç ve çıkışında (ya da yön değiştirilen noktalarda) dokuz metrede bir tekrar edecek şekilde sahanlık (150 x150 cm genişliğinde) uygulanmıştır.	HAYIR		
	C Rampanın başlangıç ve bitiş noktalarına uyarıcı şeritler yerleştirilmiştir. (Şeritler başlangıç ve bitiş noktalarından 30 cm ileride başlayacak şekilde ve 60 cm genişlikte uygulanmış ve bu yüzeyler rampa boyunca kalıvız iz ile birbirine bağlanmıştır).	HAYIR		
	C Rampa kolay algılanabilirlikte şekilde konumlandırılmıştır.	HAYIR		
	C Rampa yüzeyinde engel oluşturabilecek nesneler bulunmamaktadır.	HAYIR		
	C Rampa Eğimleri (Lütfen sadece birini seçiniz)			
	C TS 9111 de belirtilen kot farkına göre eğimler skalasına göre düzenlenmiştir.	HAYIR		
	B Rampa Eğimi %5'ün			
	C Rampa Eğimi %5 - %8 arasıdır.			
	Asansörler			
	C Asansör anımı olarak kullanılan tüm katlara erişim sağlanmaktadır.	EVET		
	C Asansörün iç içleri tek tekli sandalye kullanıcısına seçilene ya da manevra yapmasına olanak sağlayacak (120 cmx150cm) yeterlidir.	EVET		
	C Asansör girişi için kapı boşluğu en az 90 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.	EVET		
	C Asansörün kabininin iç yüzeyinde yerden 90 cm yükseklikte tutuma barları mevcuttur.	EVET		
	C Asansör kontrol panelinin yüksekliği 90-110 cm arasındadır.	EVET		
	A Kabin içi kat düğmeleri en az 1,9 cm boyutlarındadır.	EVET		
	C Kat düğmelerinin altında en az 90 cm yükseklikte acil durum paneli bulunmamaktadır.	EVET		
	C Kabin dışı asansör çıkışına düşmeleri en az 1,9 cm boyutunda ve en az 90 cm yüksekliktedir.	EVET		
	B Kat işaret düğmeleri en az 6,4 cm boyutunda ve yerden en az 183 cm yüksekliktedir.	EVET		
	C Kat işaretleri asansörün hareket yönü ışıklı ve sesli uyarılarla desteklenmiştir.	EVET		
	C Tüm kontrol düğmelerinin sol yanında büyük harflerle yazılmış 0,8 cm derinlikte 1,6-5,1 cm boyut aralığında kabartma yazılar bulunmamaktadır.	EVET		
	C Braille alfabesi destekli mevcuttur.	EVET		
	A Tüm rakam, yazı ve semboller (algılanabilirlik) bulunduğu zemine zıt renktedir.	EVET		
	C Asansör zemininde tekerlekli sandalye kullanıcısının hareketini zorlayacak halı vs. malzemeler uygulanmamıştır.	EVET		
C	Kaldırma ve İletme Platformu			
	C Kaldırma ve İletme platformu herhangi bir yardımcı ihtiyaç duymadan kullanılabilir durumdadır (Asansör ve rampaya erişilmiy olmayan alanlarda bu sistem kullanılmadığı).			Binamızda engelli bireyler için kaldırma İletme platformuna ihtiyaç duyulacak bir fiziki yapılaşma yoktur.
	C 2,5 m'yi aşan yüksekliklerde platform asansör yerine normal asansör kullanılmıştır (Platform asansörlerin en fazla 30 cm yüksekliği yüksekliği 2,5 metredir.).			
	C 50 cm'yi aşan yükseklikteki platform asansörler koruma görevlik gereğini sağlamıştır.	HAYIR		
	C Merdivenler için kullanılacak platformlarda, gerekli ölçüler sağlanmıştır (Platform kullanılacak en az merdiven genişliği 90 cm, kaldırma en az ölçüsü ise 90x125 cm boyutlarında olmalıdır.).	HAYIR		
	C Kontrol paneli en fazla 1,20 yüksekliğindedir.	HAYIR		
	Korkuluk, Tırabzan ve Tutamaklar			
	B Tırabzan, korkuluk veya tutamaklar, tahliye gerektiren durumlarda risk oluşturuyorsa merdiven başlangıç ve bitişlerinin en az 30 cm ilerisinden başlatılmıştır.	EVET		
	C Korkuluklar tüm basamaklar boyunca devam edecek şekilde konumlandırılmıştır.	EVET		
	C Korkuluk, tırabzan ve tutama barların yerden yükseklikleri (yetkinler için 90 cm, çocuklar için 70 cm) uygun ölçülerdedir.	EVET		
	C Korkulukların bulunduğu alanlarda kenar takibi yapılabilmesi için gerekli olan en 10 cm yüksekliğinde bir eleman yer almaktadır.	EVET		
	C Korkulukların duvara monte edildiği durumlarda tutuma barları ile duvar arasında bulunması gereken en az 4 cm mesafe korunmaktadır.	EVET		
	B Tutuma barlarının duvarda yer alan bir boşluk için yerleştirildiği durumlarda, tutuma barları ve duvar arasında olması gereken en fazla 8 cm mesafe sağlanmıştır.	EVET		
	B Tutuma barlarının duvarda yer alan bir boşluk için yerleştirildiği durumlarda, tutuma barları, duvar boşluğunun alt noktasından en az 5 cm yukarı, üst noktasından en az 45 cm aşağıda olacak şekilde uygun ölçülerde konumlandırılmıştır.	EVET		
	C Tutuma barlarının açıkları 32 – 45 mm arası ve dengeli tutulmaya olanak sağlayacak şekilde.	EVET		
	Girişler			
	C Yapının ana giriş alanları erişilebilir.	EVET		
	A Yapının ana giriş girişlerine merdiven ya da basamak olmadan (rampa vs. İle) ulaşılabilir.	EVET		Binamızın düz bir girişi vardır.Rampa ihtiyacı bulunmamaktadır.
	C Girişler kolay algılanabilir niteliktedir.	EVET		
	C Girişlerin önünde tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik manevra alanı sağlanmıştır.	EVET		
	C Giriş zemininde kaydırmaz malzemeler kullanılmıştır.	EVET		
	C Kapının çalışma mekanizması kullanımı kolaylaştırıcı niteliktedir.	EVET		
	C Kapı genişliği en az 90 cm ölçüsündedir.	EVET		
	Acil Çıkışlar ve Kurtarma Alanları			
	A Acil çıkışlar, kurtarma alanı ve bina girişleri arasında her iki yönde de görsel, işitsel, uluslararası standartlara uygun algılanabilir uyarılar yer almaktadır.	EVET		
	A Acil çıkış alanlarındaki tüm yönlendiriciler karantika parlayacak (fotoşu) özelliktedir.	EVET		
	Geçit, Hol ve Koridorlar			
	C Yalınca tek tekerlekli sandalye için gerekli genişlik koridor girişi doluşum alanlarında en az 110 cm, kapılarda en az 90 cm ölçülerini sağlamaktadır.	EVET		
	C Geçit, hol ve koridor genişlikleri gerekli ölçülere uygundur. (Bir tekerlekli sandalye ve bir yürüyen kişinin yan yana geçeceği en az mesafe 122 cm, iki tekerlekli sandalyenin yan yana geçiş alanı genişliği en az 152,5 cm olmalıdır)	EVET		
	C Geçit, hol ve koridorlarda tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesi için gerekli olan en az 150 cm çapta bir alan sağlanmıştır.	EVET		
	C Tekerlekli sandalyenin T ve U şeklinde dönme yapabilmesi için gereken açıklıklar sağlanmıştır. (T: 150 cm x 91,5 cm - U:150 cm)	EVET		
	C Sirkülasiyon yoğun olduğu umuma açık alanlarda yer alan koridor genişliklerinde en az 150 cm ölçü sağlanmıştır.	EVET		
	C Kapı-koridor ilişkilerinde kapının açık olduğu durumlarda tekerlekli sandalye kullanıcısının manevra yapmasına izin verir niteliktedir.	EVET		
C	Koridorlarda, farklı kotların bulunduğu noktalarda, rampa bulunmamaktadır.			Rampa ihtiyacı olarak farklı kotlar bulunmamaktadır.
	C Geçit, hol ve koridorlarda herhangi bir duvardan yapılan çıkıntı var ise; çıkıntı genişliği en fazla 10 cm ve bu çıkıntının yüksekliği 68,5-220 cm yükseklik aralığındadır. (Çıkıntı zemininden 68,5 cm yüksekliğinde altından ve 220 cm yüksekliğinde üstünde ise genişlik ölçüsü ile ilgili bir sınırlama yoktur.)	EVET		
	Kapılar			
	C Kapılar kolay açılabilir niteliktedir (çalışık kişi herhangi bir engel yoktur).	EVET		
	C Ana bina girişleri ve yangın merdivenlerine açılan kapılarda net açıklık en az 150 cm, çift kanatlı kapılarda ise kanatlardan birinin net genişliği en az 100 cm ölçülerini sağlamaktadır.	EVET		
	C Bina ana girişlerinde, türkiye veya diğer kapıları hemen yanında, engelli bireylerin geçiş için net açıklığı en az 90 cm olan İlave bir kapı cm bulunmamaktadır.	EVET		
	C Kapı kolu yükseklikleri, yerden 90 ila 110 cm aralığında, kapılara yaklaşıma mesafesinin sınırlı olduğu durumlarda ise yerden en fazla 100 cm ölçülerinde konumlandırılmıştır.	EVET		
	C Kapı kolları (elleri olmayan kişilerin kullanımı düşünülerek) uzun ve kıvrık uçta nitelikte veya imteli kolludur.			Bina girişi kapılarının sensörlüdür. Herhangi bir müdahaleye gerek yoktur.
	C Tek olarak kullanılmıy menteseli kapılarda (Kapı açılış yönüne ve hidrolik kapama bulunmasına göre) tekerlekli sandalye kullanıcısının önünde ya da yandan yaklaşımı güzetilerek uygun boşluklar bırakılmıştır. (Kapı önünde bırakılacak boşluğun boyutları değişmektedir. (122 cm – 152,5 cm))	EVET		
	Pencereler			
	C Pencere kolları ya da açma-kapama aparatları (tekerlekli sandalye kullanıcısı düşünülerek) zemininden 90 ila 110 cm yükseklik aralığında ve rahatça açılıp kapanabilir niteliktedir.	EVET		
	A Pencere altından yer alan parapet duvarı zemininden en fazla 80 cm yüksekliktedir.	EVET		
	C Görme engelli bireyler için pencere altı parapet duvarı en az 15 cm yükseklikte olup pencerelerin önüne zemininden 90 cm yükseklikte koruyucu bar yerleştirilmiştir.	EVET		
	C Alçak konumdaki pencereler korkuluk ile korunmaktadır.	EVET		
	C Alçak konumdaki pencereler için, pencere altı parapet yüksekliği en az 15-20 cm; pencere önüne yerleştirilen koruyucu barm zemininden yüksekliği 90 cm ölçülerine uygun niteliktedir. (Görme engelli için uygulanmalı)			Alçak konumda pencere bulunmamaktadır.
	İç Mekanda Dolaşım			
	C İç mekanda tüm İlemler ulaşılabilir bir güzergâh üzerinde yer almaktadır.	EVET		
	C Mekânlara ulaşım; yönlendirme tabelaları, sesli ve görsel uyarıcılarla desteklenmiştir.	EVET		
	C Geçiş alanlarında yönlendirme, kalıvız yolları ile sağlanmaktadır.	EVET		
	C Kalıvız yolları bulunmadığı durumlarda sürekli bir koridor ve kenar uygulanması yapılmıştır.	EVET		
	A Yapı elemanların yön ve renkleri, yer aldıkları mekânın yüzey renklerinden ayırt edilebilir özelliktedir.	EVET		
	C Tüm cam yüzeyler üzerinde güvenlik açısından TS 9111 Standartlarına uygun bulunması gereken uyarı işaretleri yer almaktadır.	EVET		
	C İhtime engülleri için giriş İletişimi sağlanabilmek alanı mevcuttur. (mekanlar arası yaydım yüzey uygulamaları gibi)	EVET		
	B İç mekanda herhangi bir duvardan yapılan çıkıntı var ise; çıkıntı genişliği en fazla 10 cm ve bu çıkıntının yüksekliği 68,5-203 cm yükseklik aralığındadır. (Çıkıntı zemininden 68,5 cm yüksekliğinde altından ve 203 cm yüksekliğinde üstünde ise genişlik ölçüsü ile ilgili bir sınırlama yoktur.)	EVET		
C	Odalar			
	C Tüm odalar ve İlemler mekânları ulaşılabilir bir güzergâh üzerinde yer almaktadır.	EVET		
	C Oda giriş kapıları tekerlekli sandalyenin geçmesi için gerekli en az 90 cm ölçüsünü sağlamaktadır.	EVET		
	C Oda İlerisinde yer alan donatılar etrafında en az 150x150 cm boyutunda ya da 150 cm çapında boş bir manevra alanı bulunmamaktadır.	EVET		
	C Koltuk ve yataklar uygun ölçülerdedir (zeminin yüksekliği: 45 - 50 cm aralığında olmalı).	EVET		
	C Tüm donatılar, öneden ve yandan yaklaşım ve uzama mesafelerine göre uygundur. (Önden yaklaşım için 38-122 cm, yandan yaklaşım için 23 cm-137 cm olmalıdır).	EVET		
	C Odalarda yer alan masalar için, masa altında en az 76 cm genişlik - 49 cm derinlik ve 75 cm yüksekliğinde net boşluk bırakılmıştır (Masa yükseklikleri 75 ila 86 cm aralığında olmalıdır).	EVET		
	C Odalarda yer alan masalar için, masa ile herhangi bir eleman arasında en az 91,5 cm boşluk bırakılmıştır.	EVET		
	İslak Hacimler - Tuvaletler			

EVET
HAYIR
BELİRSİZ

c	Çalışma yapıları, ofis ve yurtlar gibi çok kullanımlı yapılarda en fazla 25 kişide, diğer kamusal yapılarda ise en fazla 50 kişide bir erkek ve bir kadın tuvaleti yapıma şartı sağlanmıştır.	EVET	
b	Tekerlekli sandalye kullanıcıları için kadın erkek ortak kullanımında olan erişilebilir bir tuvalet bulunmaktadır.	EVET	
c	Tuvaletler ve bu mekânlara erişimi sağlayan yündürmeler kolay algılanabilir niteliktedir.	EVET	
c	Tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesi için gerekli en az 150x150 cm alanında ya da 150 cm çapında boş bir alan mevcuttur.	EVET	
c	Kullanılan malzemeler, ıslak ve kuru olmak üzere her durumda kaymaz niteliktedir.	EVET	
a	Kamu kullanımına açık ıslak hacimlerde yer alması gereken, mekânın farklı noktalarından ulaşılabilecek, acil durum uyarı aparatları mevcuttur.	EVET	
c	Kamu yapılarında yer alan ıslak hacimlerde kapılar dışarı açılabilir özelliktedir.	EVET	
b	Tuvalet kabinlerinde yer alan kapılar, dış açılabilir ve kendi kendine kapanabilir niteliktedir.	EVET	
b	Klozetin duvara ya da zemine monte edilme şekline göre değişiklik gösteren tuvalet kabin ölçüleri standartlara uygun niteliktedir (Duvara monte: 142x150 cm, Zemine monte: 150x150 cm).	EVET	
c	Kabinlerin ön ve en az bir yan yüzeyinin zemine birleştiği yerde, tekerlekli sandalye kullanıcısının ayağının yerleşebilmesi için gerekli en az 23 cm boşluk bulunma şartı sağlanmıştır (Bu boşlukların derinliği en az 15 cm ve önünde herhangi bir engel bulunmaması gerekir).	EVET	
c	Kabin içlerinde, klozete en yakın yan duvarda ve klozet arkasındaki duvarda bulunması gereken tutunma barları; klozetin iki yanında duvar bulunmayan durumlarda ise arka duvara monte edilebilecek hareketli tutunma barları sağlanmıştır.	EVET	
c	Mevcut tutunma barları standartlarda belirtilen ölçülere uygun niteliktedir (Yan duvarda bulunan tutunma barları arka duvardan en fazla 30 cm ileride başlanmalı en az 107 cm uzunluğunda olmalıdır.) (Arka duvarda yer alan tutunma barları ise klozetin orta aksundan yan duvara doğru en az 30 cm ve diğer yöne doğru en az 62 cm uzunluğunda olmalıdır).	EVET	
c	Tüm tutunma barları zeminden 80 ila 95 cm yükseklik aralığında konumlandırılmıştır.	EVET	
c	Klozetin yanında lavabo bulunuyor ise; klozetin orta aksı ile lavabonun kenarı arasında bırakılması gereken en az 76 cm mesafe korunmaktadır.	EVET	
c	Lavaboların önünde, tekerlekli sandalyeli kullanımı için olması gereken, en az 76x122 cm boşluk bırakılmıştır.	EVET	
c	Lavabo önü ve asma yükseklikleri standartlarda belirtilen ölçülere uygun niteliktedir (Tekerlekli sandalyeli kullanımı için lavabonun altında en az 49 cm boşluk olmalıdır. Lavabonun, yüksekliği, alt yüzüne kadar zeminde en az 75 cm yüksekliğinde boşluk bırakılmaktadır. Lavabonun üst noktası zeminde en fazla 86 cm, duvardan derinliği ise 43 ile 49 cm aralığında olmalıdır.)	EVET	
c	Lavabonun her iki yanında, aralarında 60-70 cm mesafe bulunacak şekilde, en fazla 110 cm yükseklikte ve en az 60 cm uzunlukta tutunma barları bulunmaktadır.	EVET	
b	Aynaların alt kenarı dişeme üzerinden en fazla 90 cm üst kenarı en az 190 cm yüksekliktedir ve tekerlekli sandalye kullanıcıları ve kısa boylular için alçakıp yükseklerden ayırık aynalar, aynanın sabit olması durumunda ise fine doğru 10°-15° eğim yapacak şekilde asılma şartları yerine getirilmiştir.	EVET	
c	Sabunluk, havluluk, el kurutma makinesi gibi yardımcı donatılar ön ve yandan uzama mesafesi içerisinde konumlandırılmıştır.	EVET	
c	Dış içerisindeki donatılar tutunma barları, oturma elemanı, armatür vb. donatıları uygun ölçülerdedir.	EVET	
c	- Tutunma barı yüksekliği: 96,5-122 cm, - Tüm oturma zeminde yüksekliği: 43-48 cm, - Armatürler en fazla 122 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.	EVET	
Yemekhane ve Kafeteryalar			
c	Yemek yeme yüzeyleri, masalar, yemek alma ve ödeme bölümleri tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun şekilde tasarlanmıştır.		Binamız merkezi kütüphane binasıdır.
c	Tüm kullanıcılara yönelik bilgilendirme ve işaretler algılanabilir niteliktedir.		
c	Yemek alma sırasında tabak, çatal, bıçak gibi malzemelerin ve yemeğin alınacağı tezgâhlar tekerlekli sandalye kullanıcısının ön ve yandan uzama mesafeleri içerisinde konumlandırılmıştır.		
c	Yemek tepsi kaldırma rafları zeminden 70 ila 86 cm yükseklik aralığında konumlandırılmıştır.		
c	Tüm tezgâh önlerinde tekerlekli sandalyenin doluşuma olanak sağlayan en az 91,5 cm genişliğinde bir geçiş alanı mevcuttur.		
Uzama Mesafeleri (Manuel ve Akıllı Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları için)			
c	Önde bir engel olmadığı durumlarda, önden uzama yüksekliği zeminde en az 38 cm en fazla 122 cm ölçülerini uygun şekilde tasarlanmıştır.	EVET	
c	Önde yatay bir engel bulunduğu durumlarda, uzama mesafesi en fazla 63 cm, yüzey uzunluğunun 51 cm'den küçük olduğu durumlarda uzama yüksekliği en fazla 122 cm olacak şekilde düzenlenmiştir.	EVET	
c	Yüzey uzunluğunun 51-63 cm arasında olduğu durumlarda uzama yüksekliği en fazla 112 cm'de olması dikkate alınmıştır.	EVET	
c	Tekerlekli sandalye kullanıcısı için uygulanacak uzama mesafeleri, optimum ölçüler olan yatayda en fazla 50 cm ve düşeyde 60-120 cm aralığında uygun niteliktedir.	EVET	
c	Yandan uzama durumunda yüzey derinliği 25 cm'ye kadar olan engeller var ise uzama mesafesi zeminde en az 23 cm en fazla 137 cm olma şartını sağlamaktadır.	EVET	
c	Yüzey derinliğinin 25 ile 61 cm aralığında olduğu durumlarda uzama yüksekliği en fazla 117 cm ölçüsüne uygun niteliktedir.	EVET	
c	Tüm kamusal mekânlarda; koridor, giriş holleri ve geçitler gibi dönüş mekânlarına yerleştirilecek olan telefon (en fazla 120 cm yükseklikte konumlandırılmaktadır), ATM büfe gibi nesneler belirlenen uzama mesafelerine uygun şekilde konumlandırılmıştır.		Binamızda ATM bulunmamaktadır.
c	- ATM derinliği 25,5 - 61 cm aralığında; yüksekliği zeminde en az 117 cm, en fazla 137 cm olmalıdır.		
c	Tekerlekli sandalye kullanıcısının bir nesneye yandan ulaşımını sağlayacak mesafeler optimum (yatayda 30 cm ve düşeyde 70-140 cm aralığı) ölçülere uygundur.	EVET	
Fakülte ve Kampüs Başvuruları İçin Yapılması Gereken İşlemler Sırasıyla Aşağıda Yer Almaktadır. 1- Fakülte Başvurusu İçin Fakülte dışında Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar, Enstitüler de bu başvuruya sahiptir. 2- Sistem üzerinden doldurulması gereken form, Engelli Birimi Temsilcisi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ile birlikte doldurulmalıdır. 3- Yapılan her başvuruda en az 10 fotoğraf ve destekleyici belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 4- Sistem üzerinden indirilip doldurulan form, fotoğraf ve belgelerin çıktıları her sayfa için ayrı ayrı alınmalıdır. 5- Evet yanıtı verilen modüller için ek bilgi/belge (fotoğraf ve doküman) yüklenmelidir. Belge bulunmayan olumsuz yanıtlar, açıklama kısmına eklenmelidir. 6- Alınan bütün çıktılar Engelli Birimi Temsilcisi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı tarafından imzalanmalı sonra sisteme imzalı halleri taranarak yüklenmelidir. 7- Engellsiz Üniversite Başvırı Ödülleri için ek bilgi/belge (fotoğraf ve doküman) yüklenmelidir. Belge bulunmayan olumsuz yanıtlar, açıklama kısmına eklenmelidir. rekör imzalı ist yazı ekinde (sadece EBYS Üzerinden) gönderilmesi gerekmektedir.			